

Сведения о проведенных в отношении МБДОУ № 14 г. Невинномысска в 2018 г. контрольных мероприятиях и их результатах

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК.	Проверка с целью реализации плана проведения мероприятий по контролю на 2018 год.	01.08.2018-28.08.2018	1. В группе № 1 в умывальной около раковины обеспечить покрытие стены гладкое, с отделкой, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию. 2. В группе № 2 в буфетной под окном обеспечить покрытие стены гладкое, с отделкой, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию.	25.08.2018 г. в группе № 1 в умывальной около раковины обеспечено покрытие стены гладкое, с отделкой, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию (проведено окрашивание). 2. В группе № 2 в буфетной под окном обеспечено покрытие стены гладкое, с отделкой, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию (проведено окрашивание).
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК.	Внешановая выездная проверка по выполнению предписания 2016 г.	02.11.18	1. Для защиты от солнца и осадков в группе № 2 групповую площадку оборудовать теньвым навесом. 2. Довести уровни искусственной освещенности до соответствия требованиям.	Направлены служебные записки учредителю с просьбой внести в бюджет 2016, 2017, 2018, 2019 г. расходы на: - устройство прогулочной веранды; - оборудование помещений детского сада дополнительными осветительными приборами. Выделены денежные средства на 2019 год.
МЧС России главное управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по СК. (Управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной деятельности по г. Нев- ску	Выполнение в полном объеме обязательных требований ПБ, установленных федеральными законами о технических регламентах	01.08.2018-24.08.2018	Люки выхода на крыльцо из лестничных клеток выполнить противопожарными 2-го типа в соответствии со ст. 52, ст. 88, ФЗ № 123 до 01.05.2019 г.	Заключен договор с ООО «БЖД», оплачены работы по устройству люков выхода на крыльцо из лестничных клеток противопожарными 2-го типа в соответствии со ст. 52, ст. 88, ФЗ № 123. Работы будут проведены в феврале 2019 г.

Заведующий МБДОУ № 14 г. Невинномысска



Н.Н. Воскобойникова